

Госпромнадзор отвечает

Вопрос 4: В жилых домах проводится замена пассажирских лифтов. Просим разъяснить, какие требования предъявляются к вводу лифтов в эксплуатацию после их замены?

Отвечает главный государственный инспектор Витебского областного управления Госпромнадзора Василий Любченко.

В соответствии с требованиями правил по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30.12.2020 № 56, для ввода в эксплуатацию лифта после замены, требуется выполнение обязательных последовательно выполняемых этапов - пусконаладочные работы, техническое освидетельствование, подтверждение соответствия лифта требованиям технического регламента Таможенного союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» с оформлением декларации, передача лифта и документации владельцу (эксплуатирующей организации), регистрация лифта в Госпромнадзоре, оформление допуска к эксплуатации представителем владельца лифта (эксплуатирующей организации).