

О внесении изменения в технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»

Госпромнадзор информирует, что решением Евразийской экономической комиссии № 112 от 19 декабря 2019 г. внесено изменение в пункт 5.5 статьи 6 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), а именно слова «7 лет» заменить словами «12 лет».

Учитывая изложенное, указанный пункт с 03.01.2020 излагается в следующей редакции: «лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящего технического регламента и отработавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящего технического регламента в срок, не превышающий 12 лет с даты вступления в силу настоящего технического регламента».

Следовательно, лифты, отработавшие назначенный срок службы до 15.02.2013, должны быть приведены в соответствие требованиям ТР ТС 011/2011 в срок до 15.02.2025. По истечении установленного срока лифты, которые не приведены в соответствие требованиям ТР ТС 011/2011 к дальнейшей эксплуатации не допускаются.

Госпромнадзор обращает внимание субъектов промышленной безопасности на следующее:

1. Субъектам промышленной безопасности (далее – владелец), эксплуатирующим лифты, отработавшие назначенный срок службы до 15.02.2013, не требуется согласование с Госпромнадзором отступления от требований норм и правил в области промышленной безопасности в части продления срока эксплуатации таких лифтов до 15.02.2025.

2. Владельцу, эксплуатирующему лифт, отработавший назначенный срок службы до 15.02.2013 и срок эксплуатации которого согласно записи в паспорте лифта ограничен до 15.02.2020, осуществить взаимодействие с организацией, проводившей последнее техническое освидетельствование лифта, по внесению изменений в записи, содержащиеся в паспорте лифта и акте технического освидетельствования, в части установления другой даты технического освидетельствования такого лифта с учетом требований пункта 104 Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.03.2011 № 18 (далее – Правила).

3. Эксплуатация лифтов, отработавших назначенный срок службы до 15.02.2013, должна осуществляться в порядке, установленном

Правилами.

4. Приведение лифтов, отработавших назначенный срок службы до 15.02.2013, в соответствии требованиям ТР ТС 011/2011 должно быть осуществлено до 15.02.2025 владельцем в сроки согласно разработанным графикам (планам) замены (модернизации) лифтов.

Госинспектор

А. А. Вerezубов